

CERTYFIKAT

nr 3 / 2025

PZU LAB SA po przeprowadzeniu weryfikacji właściwości użytkowych wyrobu oraz określonych na podstawie programu certyfikacji wyrobów w zakresie prewencji szkód majątkowych nr PC-01 stwierdza, że wyrób:

Urządzenie do ograniczania rozprzestrzeniania i rozwoju pożaru baterii litowo-jonowych typu AVD Fire

produkowany przez: Proplast Sp. z o.o.
ul. Wyczołki 82
02-820 Warszawa

w zakładzie produkcyjnym: Proplast Sp. z o.o.
ul. Wyczołki 82
02-820 Warszawa

spełnia funkcję prewencji szkód majątkowych w ramach przeznaczenia, montażu oraz konserwacji określonej w wyniku procesu certyfikacji nr 4/2024:

Ograniczenie rozprzestrzeniania i rozwoju pożaru baterii litowo-jonowych

Wylączenia:

Urządzenie przetestowano na bateriach litowo-jonowych wykonanych w technologii LMO (litowy tlenek manganu). Należy stosować się do zaleceń producenta odnoszących się do właściwego doboru objętości środka gaśniczego do urządzenia ulegającego zdarzeniu pożarowemu.

Niniejszy certyfikat obejmuje swoim zakresem urządzenia o objętości środka gaśniczego:

- ❖ Urządzenia przenośne – 1, 2, 6, 9 L
- ❖ Urządzenia przewożne – 25, 50 L

Data wydania: 17.03.2025 r.
Wydanie: 1
Data ważności: 16.03.2027 r.

Prezes Zarządu PZU LAB SA



Dariusz Gołębiewski

Wiceprezes Zarządu PZU LAB SA



Marcin Ogniewski

Warszawa, dn. 17 marca 2025 r.